



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
Chieti - Pescara



Dipartimento di Scienze, Storia dell'Architettura,  
Restauro e Rappresentazione



Associazione tra Enti locali per l'attuazione  
del Patto Territoriale Sangro-Aventino

## CASINO MURRI

### **Comune e provincia:**

Rocca San Giovanni (Ch)

### **Tipologia:**

fabbricato rurale con annessa cappella privata

### **Ubicazione:**

località casino Murri

### **Dati catastali:**

foglio 19, particelle 179-180-181/A

### **Utilizzazione:**

un tempo residenza colonica, ora in stato di abbandono

### **Epoca di costruzione ed eventuali aggiunte/modifiche/restauro:**

attribuibile ad un periodo compreso tra la seconda metà del Settecento e il primo Ottocento nel suo impianto rettangolare preceduto dalla notevole scala a tenaglia, il casino Murri ha subito in epoca successiva l'aggiunta di due livelli sovrastanti che ne hanno alterato l'immagine. La cappella annessa è probabilmente un'aggiunta di poco successiva al primo impianto

### **Stato di conservazione:**

la cappella annessa al casino si presenta sostanzialmente in un discreto stato di conservazione, eccezione fatta per lievi fenomeni di umidità di risalita e caduta della tinteggiatura bianca. Il fabbricato colonico, invece, soffre del lungo stato di abbandono e della mancata manutenzione, rilevabile nella diffusa caduta di intonaco e nel deperimento, in più punti, dei laterizi che compongono la muratura

### **Descrizione dell'edificio con riferimento ai materiali e alle tecniche costruttive adottate:**

a pianta rettangolare, la residenza colonica è distribuita su due livelli e presenta una cappella privata adiacente il suo lato occidentale. La gradonata a due rampe del fronte anteriore dà accesso al primo piano, dove al portale d'ingresso in asse si affiancano tre aperture di tipologia e grandezze diverse, ulteriore conferma dei rimaneggiamenti subiti nel tempo dal casino. Recenti superfetazioni sono rilevabili nell'aggiunta di due livelli in corrispondenza del corpo settentrionale della fabbrica. L'intero corpo di fabbrica originario è realizzato con muratura di laterizi intonacati, a vista nella sola gradonata esterna

Questo progetto è stato finanziato dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di coesione



Programma Aggiuntivo POM

"Sviluppo Locale - Patti Territoriali per l'Occupazione" Sottoprogramma n. 9